

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

Павлов Ю. Д.
2023 года



Регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию в ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» (далее - АПС и СОУЭ).

1.2. Регламент составлен в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ.

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания

2.1 Перечень и периодичность работ по обслуживанию АПС

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1.	Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, световых и звуковых оповещателей, речевого оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	1 раз в месяц
2.	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольных приборах	1 раз в месяц
3.	Контроль основного и резервного источника питанияи проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	1 раз в месяц
4.	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)	1 раз в месяц
5.	Профилактические работы выявления и устранения причин ложных срабатываний	Не менее 2 раз в месяц

6.	Устранение неисправностей	По мере необходимости
7.	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно)	Не менее 2 раз в месяц
8.	Ведение документации по техническому обслуживанию	ежемесячно
9.	Замена аккумуляторных батарей	По мере необходимости
10.	Обслуживание световой и звуковой сигнализации	ежемесячно
11.	Разработка оперативных инструкций для персонала по работе с оборудованием пожарной сигнализации	Единой, при заключении контракта на техническое обслуживание
12.	Обслуживание и поддержание работоспособности составных частей системы пожарной сигнализации	ежемесячно
13.	Наладка и проверка работоспособности систем после восстановительно-ремонтных работ в учреждении	По требованию заказчика
14.	Составление протоколов, актов по результатам проверок, измерений и наладочных работ	1 раз в месяц
15.	Техническое освидетельствование системы АПС	Согласно эксплуатационной документации

Инженер по ОТ:



/Кузнецов С. Н./